

Republika Hrvatska
Splitsko dalmatinska županija
Grad Sinj
KLASA: 030-01/24-01/25
URBROJ: 2181-8-03-24-19
U Sinju, 02.08.2024.g.

ENERGO PLAN d.o.o.,
Alkarska ulica 13, Trilj 21240
OIB: 67321286984
n/p g. Ivica Kutleša
e-mail: info@energo-plan.com

Predmet: Zahtjev za pojašnjenjem/upotpunjavanjem Ponude u postupku jednostavne nabave N62/2024 , nabave radova "Izvođenje radova na zamjeni rasvjete u sportskoj dvorani Ivica Ićo Glavan" -, traži se

Poštovani,

vezano za postupak nabave radova "Izvođenje radova na zamjeni rasvjete u sportskoj dvorani Ivica Ićo Glavan" (Ev.br. 62/2024), u dijelu pregleda i ocjene ispunjavaju li zaprimljene ponude uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, propisane minimalne uvjete tehničke specifikacije, ovim putem Vas sukladno članku. 293. stavak 1. ZJN i čl. 22. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Sinja" broj 8/2017) molimo za dostavu pojašnjenja/upotpunjavanja Vaše ponude zaprimljene u Gradu Sinju dana 25.07.2024.g. kako slijedi:

Prilog IV. Troškovnik - 1. Jaka struja, stavka 1.3. Rasvjeta1.: *podstavka 1.3.1., podstavka 1.3.3., podstavka 1.3.5.*

Ponuditelj je dužan o ostavljenom roku dostaviti dokaz iz kojeg je moguće nedvojbeno utvrditi kako ponuđeno zadovoljava propisane minimalne uvjete tehničke specifikacije određene Troškovnikom (Prilog IV.) i Glavnim projektom (Prilog VI.).

Molimo dostavu:

- **tehničkog lista proizvođača opreme**, koji navodi karakteristike opreme jednakovrijedne kao u troškovniku, IP, IK, snaga W, lm, DALI 2 regulabilna predspojna naprava, fotobiološka sigurnost RG1, standard sigurnosti od udarca lopte, oznaku „D“ prema EN 60598-2-24 visoke razine sigurnosti od požara, test vruće žice u skladu sa IEC 60695-2-12 do 650°C, vijek trajanja 100.000h sa više od 70% svjetla na kraju životnog vijeka (L70B50), temperaturu od -30°C do 50°C, ugrađena zaštita od prenapona do 10kV, dimenzije svjetiljke: 567 x 465 x 97 mm (±5%) , masa svjetiljke ≤ 10 kg ,
- **izjave za certifikate** CE, CB, ENEC, TÜV SÜD, UKCA, EAC ili jednakovrijedno
- **pismeno jamstvo proizvođača** min. 5 godina.

Molimo Vas i dostavu svjetlotehničkog proračuna kojim se dokazuje da ponuđene svjetiljke zadovoljavaju srednju horizontalnu osvjetljenost za cijelu dvoranu min. 1200lx sa vertikalnom osvjetljenosti prema kameri Esr kam=752lx, sve sukladno Glavnom projektu, broj projekta 229024-E, projektant Ante Mustapić, mag.ing.el., INOVAPRO d.o.o., srpanj 2024.g. (Prilog VI.)

Također, **molimo potvrditi rok ugradnje** 15 radnih dana, od datuma početka izvođenja radova do datuma primopredaje, *sve sukladno točki 2.8. Poziva za dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave N62/2024 "Izvođenje radova na zamjeni rasvjete u sportskoj dvorani Ivica Ićo Glavan"* .

Molimo dostavu traženog najkasnije u roku od 6 dana od dana slanja ovog Zahtjeva putem e-maila.

Napomena: Postupanje sukladno gore navedenom zahtjevu Naručitelja ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

Unaprijed zahvaljujemo,

S poštovanjem,

Ovlašteni predstavnici Naručitelja

Republika Hrvatska
Splitsko dalmatinska županija
Grad Sinj
KLASA: 030-01/24-01/25
URBROJ: 2181-8-03-24-18
U Sinju, 02.08.2024.g.

GRADEKO d.o.o.,
Prilaz baruna Filipovića 15a, Zagreb
OIB: 92045122711
n/p gđa. Gorana Žižić
e-mail: gordana@gradeko.hr

Predmet: Zahtjev za pojašnjenjem/upotpunjavanjem Ponude u postupku jednostavne nabave N62/2024 , nabave radova "Izvođenje radova na zamjeni rasvjete u sportskoj dvorani Ivica Ićo Glavan" -, traži se

Poštovani,

vezano za postupak nabave radova "Izvođenje radova na zamjeni rasvjete u sportskoj dvorani Ivica Ićo Glavan" (Ev.br. 62/2024), u dijelu pregleda i ocjene ispunjavaju li zaprimljene ponude uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, propisane minimalne uvjete tehničke specifikacije, ovim putem Vas sukladno članku. 293. stavak 1. ZJN i čl. 22. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Sinja" broj 8/2017) molimo za dostavu pojašnjenja/upotpunjavanja Vaše ponude zaprimljene u Gradu Sinju dana 23.07.2024.g. kako slijedi:

Prilog IV. Troškovnik - 1. Jaka struja, stavka 1.3. Rasvjeta1.: *podstavka 1.3.1., podstavka 1.3.3., podstavka 1.3.5.*

Ponuditelj je dužan o ostavljenom roku dostaviti dokaz iz kojeg je moguće nedvojbeno utvrditi kako ponuđeno zadovoljava propisane minimalne uvjete tehničke specifikacije određene Troškovnikom (Prilog IV.) i Glavnim projektom (Prilog VI.).

Molim dostavu:

- **tehničkog lista proizvođača opreme**, koji navodi karakteristike opreme jednakovrijedne kao u troškovniku, IP, IK, snaga W, lm, DALI 2 regulabilna predspojna naprava, fotobiološka sigurnost RG1, standard sigurnosti od udarca lopte, oznaku „D“ prema EN 60598-2-24 visoke razine sigurnosti od požara, test vruće žice u skladu sa IEC 60695-2-12 do 650°C, vijek trajanja 100.000h sa više od 70% svjetla na kraju životnog vijeka (L70B50), temperaturu od -30°C do 50°C, ugrađena zaštita od prenapona do 10kV, dimenzije svjetiljke: 567 x 465 x 97 mm (±5%) , masa svjetiljke ≤ 10 kg ,
- **izjave za certifikate** CE, CB, ENEC, TÜV SÜD, UKCA, EAC ili jednakovrijedno
- **pismeno jamstvo proizvođača** min. 5 godina.

Molimo Vas i dostavu svjetlotehničkog proračuna kojim se dokazuje da ponuđene svjetiljke zadovoljavaju srednju horizontalnu osvjetljenost za cijelu dvoranu min. 1200lx sa vertikalnom osvjetljenosti prema kameri Esr kam=752lx, sve sukladno Glavnom projektu, broj projekta 229024-E, projektant Ante Mustapić, mag.ing.el., INOVAPRO d.o.o., srpanj 2024.g. (Prilog VI.)

Također, **molimo potvrditi rok ugradnje** 15 radnih dana, od datuma početka izvođenja radova do datuma primopredaje, *sve sukladno točki 2.8. Poziva za dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave N62/2024 "Izvođenje radova na zamjeni rasvjete u sportskoj dvorani Ivica Ićo Glavan"* .

Molimo dostavu traženog najkasnije u roku od 6 dana od dana slanja ovog Zahtjeva putem e-maila.

Napomena: Postupanje sukladno gore navedenom zahtjevu Naručitelja ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

Unaprijed zahvaljujemo,

S poštovanjem,

Ovlašteni predstavnici Naručitelja

Republika Hrvatska
Splitsko dalmatinska županija
Grad Sinj
KLASA: 030-01/24-01/25
URBROJ: 2181-8-03-24-20
U Sinju, 02.08.2024.g.

SWITCH d.o.o.,
Hrvace 5A, Hrvace
OIB: 80437924977
n/p g. Ivan Jerkan
e-mail: ivan.jerkan@switch.hr

Predmet: Zahtjev za pojašnjenjem/upotpunjavanjem Ponude u postupku jednostavne nabave N62/2024 , nabave radova "Izvođenje radova na zamjeni rasvjete u sportskoj dvorani Ivica Ićo Glavan" -, traži se

Poštovani,

vezano za postupak nabave radova "Izvođenje radova na zamjeni rasvjete u sportskoj dvorani Ivica Ićo Glavan" (Ev.br. 62/2024), u dijelu pregleda i ocjene ispunjavaju li zaprimljene ponude uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, propisane minimalne uvjete tehničke specifikacije, ovim putem Vas sukladno članku. 293. stavak 1. ZJN i čl. 22. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Grada Sinja" broj 8/2017) molimo za dostavu pojašnjenja/upotpunjavanja Vaše ponude zaprimljene u Gradu Sinju dana 25.07.2024.g. kako slijedi:

Prilog IV. Troškovnik - 1. Jaka struja, stavka 1.3. Rasvjeta1.: *podstavka 1.3.1., podstavka 1.3.3., podstavka 1.3.5.*

Ponuditelj je dužan o ostavljenom roku dostaviti dokaz iz kojeg je moguće nedvojbeno utvrditi kako ponuđeno zadovoljava propisane minimalne uvjete tehničke specifikacije određene Troškovnikom (Prilog IV.) i Glavnim projektom (Prilog VI.).

Molimo dostavu:

- **tehničkog lista proizvođača opreme**, koji navodi karakteristike opreme jednakovrijedne kao u troškovniku, IP, IK, snaga W, lm, DALI 2 regulabilna predspojna naprava, fotobiološka sigurnost RG1, standard sigurnosti od udarca lopte, oznaku „D“ prema EN 60598-2-24 visoke razine sigurnosti od požara, test vruće žice u skladu sa IEC 60695-2-12 do 650°C, vijek trajanja 100.000h sa više od 70% svjetla na kraju životnog vijeka (L70B50), temperaturu od -30°C do 50°C, ugrađena zaštita od prenapona do 10kV, dimenzije svjetiljke: 567 x 465 x 97 mm (±5%) , masa svjetiljke ≤ 10 kg ,
- **izjave za certifikate** CE, CB, ENEC, TÜV SÜD, UKCA, EAC ili jednakovrijedno
- **pismeno jamstvo proizvođača** min. 5 godina.

Molimo Vas i dostavu svjetlotehničkog proračuna kojim se dokazuje da ponuđene svjetiljke zadovoljavaju srednju horizontalnu osvjetljenost za cijelu dvoranu min. 1200lx sa vertikalnom osvjetljenosti prema kameri Esr kam=752lx, sve sukladno Glavnom projektu, broj projekta 229024-E, projektant Ante Mustapić, mag.ing.el., INOVAPRO d.o.o., srpanj 2024.g. (Prilog VI.)

Također, **molimo potvrditi rok ugradnje** 15 radnih dana, od datuma početka izvođenja radova do datuma primopredaje, *sve sukladno točki 2.8. Poziva za dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave N62/2024 "Izvođenje radova na zamjeni rasvjete u sportskoj dvorani Ivica Ićo Glavan"* .

Molimo dostavu traženog najkasnije u roku od 6 dana od dana slanja ovog Zahtjeva putem e-maila.

Napomena: Postupanje sukladno gore navedenom zahtjevu Naručitelja ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

Unaprijed zahvaljujemo,

S poštovanjem,

Ovlašteni predstavnici Naručitelja