

GRAD SINJ**03210055420****Dragašev prolaz 24****21230 - Sinj****Hrvatska**

Odgovori na zahtjeve za dodatnim informacijama, objašnjenjima i izmjenama u vezi s dokumentacijom o nabavi

Predmet nabave: **Radovi uređenja i opremanja Dječjeg vrtića Bili cvitak – vanjsko igralište za jasličke skupine**Evidencijski broj nabave: **20/2026**

Šifra upita	Postavljeno	Novo/Izmjena
F6M (#Q133712)	13.02.2026 08:52:39	Prethodno odgovoreno
P5J (#Q133717)	13.02.2026 09:15:44	Prethodno odgovoreno
N9T (#Q133931)	13.02.2026 20:33:14	Prethodno odgovoreno
L3U (#Q135615)	23.02.2026 14:49:58	Prethodno odgovoreno
D8I (#Q136041)	24.02.2026 15:27:32	Prethodno odgovoreno
N6P (#Q136069)	24.02.2026 15:45:35	Prethodno odgovoreno
E2S (#Q136339)	25.02.2026 19:00:29	Novi odgovor

Šifra upita: *F6M***Upit poslan:** *13.02.2026 08:52:39***Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:**

- Tehničke specifikacije predmeta
- Drugo

Pitanje:

Poštovani,

od kakvog materijala su igrala?

Zahvaljujem

Odgovor:

Naručitelj će objaviti izmijenjeni troškovnik.

Šifra upita: P5J

Upit poslan: 13.02.2026 09:15:44

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Drugo

Pitanje:

Poštovani,

stavka 1.2 pripremni radovi, demontaža postojećih sprava? o kakvim spravama se radi, dal se uklanjaju i temelji tih sprava , i odvozi višak materijala?

stavka 2.16 o kakvoj se ogradi radi (dimenzije), molim da učitate neku skicu,primjer ograde.

Zahvaljujem

Odgovor:

Naručitelj će objaviti izmijenjeni troškovnik.

Šifra upita: N9T

Upit poslan: 13.02.2026 20:33:14

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Opis predmeta nabave

Pitanje:

Poštovani,dali možete objaviti projekt.

Odgovor:

Obzirom se radi o radovima prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima radovi se izvode bez građevinske dozvole i glavnog projekta stoga Naručitelj istim ne raspolaže,

Šifra upita: L3U

Upit poslan: 23.02.2026 14:49:58

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Rokovi definirani u dokumentaciji o nabavi

Pitanje:

Poštovani,

Manje od 48 sati je do krajnjeg roka za dostavu ponude, a mi još nemamo ponudbeni troškovnik (koji se mjenja).

Mislite li da je u redu rok za dostavu ponude prema dokumentaciji?

Odgovor:

Naručitelj će produljiti rok za dostavu ponuda na 27.02.2026 do 13 sati.

Naručitelj je poslao na objavu novi troškovnik međutim nema utjecaja na činjenicu da će isti kroz EOJN biti vidljiv tek sutra.

Šifra upita: D8I

Upit poslan: 24.02.2026 15:27:32

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Pitanje:

Poštovani,

niste odgovorili na pitanje od kojih su materijala sprave.

Vezano za antistres podloge , količina se ne poklapa , troškovnik i skica.

U troškovniku je 94,5 m² + sprave ljuljačka 18 m² + kombinirano 6 m² = 118,5 m², a u slici 79,51+ ljuljačka 18 m² + kombinirano 6 m² = 103,51, molim pojašnjenje.

Lp

Odgovor:

Sprave su od materijala kojem ispitane značajke proizvoda odgovaraju propisima te su u skladu sa priznatim normama HR EN i:- HRN EN 1176:2017 i 1177:2017- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18. i96/18- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN br. 80/13. i 14/14- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10 i 14/14)- Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN br. 18/17.)- Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (N br.16/16)- HRN EN ISO 9001:2015 , HRN EN ISO 14001:2015 , HRN EN ISO 45001:2018- HRN EN 1090-1:2012 1 HRN EN 1090-2:2018

Dodatno svi oštri bridovi su otklonjeni zbog sigurnosti izvedbom radijusa R20.

Naručilj će izmijeniti troškovnik. Točna površina je 103,51 m²

Šifra upita: N6P

Upit poslan: 24.02.2026 15:45:35

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Pitanje:

Poštovani,

U stavci 2.14. nemate dimenzije, dali su jednokrilna ili dvokrilna vrata?

Stavka 2.16. "Rosvajna" ograda , kakva je , u koliko segmenta, dali ima poprečnu prečku ili ?

S poštovanjem

Odgovor:

Vrata su dvokrilna, Dimenzije vidljive na skici, 180/150 cm

Ograda: samo vertikalne prečke, osni razmak 10 cm

Šifra upita: E2S

Upit poslan: 25.02.2026 19:00:29

Pošiljatelj upita je naznačio da se upit odnosi na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Pitanje:

Poštovani,

vezano uz stavku Troškovnika 2.15. - drveni pješčanik sa kliznim vratima, 6000/2000/350 mm.

Molim da potvrdite jesu li te dimenzije točne jer u proizvodnji nalazimo samo pješčanik dimenzija 3000/2000/350 mm ili sl.

Hvala na odgovoru.

Odgovor:

Naručitelj potvrđuje dimenzije drvenog pješčanika sa kliznim vratima iz stavke Troškovnika 2.15
